

## 仕様説明書

- 1 件名  
博多サンヒルズホテル電力供給
- 2 仕様
  - (1) 供給場所  
福岡市博多区吉塚本町13番55号
  - (2) 業種及び用途  
ホテル
  - (3) 電力供給条件
    - ア 供給電気方式 交流3相3線方式
    - イ 標準電圧 6,600V
    - ウ 標準周波数 60Hz
    - エ 受電方式 一回線受電方式
  - (4) 契約電力及び予定使用電力量
    - ア 予定契約電力 433kW  
内訳は、別紙1「予定契約電力及び電力使用量（見込）」のとおり  
（供給開始後の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月分の最大需要電力のいずれか大きい値により決定する。ただし、最大需要電力が、500kW以上となる場合、発注者及び受注者が協議の上、契約電力を決定する。）
    - イ 見込使用電力量 1,243,202kWh  
内訳は、別紙1「予定契約電力及び電力使用量（見込）」のとおり
    - ウ 力率 100%
  - (5) 供給期間  
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
  - (6) 電力量の検針  
九州電力送配電株式会社が検針した値を受注者が受領し確認する。
  - (7) 供給地点  
高圧気中負荷開閉器電源側電線端子
  - (8) 電気工作物の財産分界点  
供給地点に同じ
  - (9) 保安上の責任分界点  
供給地点に同じ
  - (10) その他  
仕様書に定めのないその他の事項については、九州地区みなし小売電気事業者が定める標準供給条件等によるほか、必要に応じて発注者と受注者が協議の上、決定する。